




Lageplan Universitäts-Campus - Untersuchung auf systematische Verwendung von PCB im Hochbau

 Gebäude der Baujahre 1971 - 1978 mit Befund von über 300 ng / m³ Raumluft (Vorsorgewert)

 Gebäude der Baujahre 1971 - 1978 Messung in Planung

 Gebäude der Baujahre nach 1980 oder Messung unterhalb des Vorsorgewertes